



MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

Odbor životního prostředí

oddělení vodního hospodářství

Doručení:
dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUTN 42793/2024
Spisová zn.: 2023/15832/ŽP/SVS
Skartační zn.: A/5
Spisový zn.: 231.2

Vyřizuje: Ing. Šárka Svatá
Telefon: 499 803 376
E-mail: svata@trutnov.cz

Datum: 24.04.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 330 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním, stavebním a vodoprávním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení a dle § 115 vodního zákona žádost o povolení k nakládání s vodami, kterou dne 22.12.2023 podal

Oto Prade, nar. 17.04.1969, Horní Olešnice 53, 543 71 Horní Olešnice,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. vydává podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, dále dle § 15 odst. 1 vodního zákona

SPOLEČNÉ POVOLENÍ,

kterým se schvaluje stavební záměr

na stavbu: **ČOV pro č.p. 53 a č. ev. 99 Horní Olešnice**, (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 223/1 (trvalý travní porost), parc. č. 224 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Olešnice.

a) Druh a účel umisťované stavby:

Druh stavby: 2x septik + filtr, kanalizace, 2x vsakovací objekt

Účel stavby: odkanalizování dvou rekreačních objektů č.p. 53 a č. ev. 99 Horní Olešnice.



b) Parcelní čísla a druhy pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje: parc. č. 223/1 (trvalý travní porost), parc. č. 224 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Olešnice

c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstup od hranic pozemků

Umístění vodního díla je patrné z katastrálního situačního výkresu v měřítku 1:500, který je grafickou přílohou tohoto rozhodnutí dle § 9 odst. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

d) Určení prostorového řešení stavby (půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě)

Septik + filtr u č.p. 53

U severovýchodní stěny objektu č.p. 53 bude pomocí revizní šachty přepojena stávající splašková přípojka, která v současné době přivádí OV do stávající betonové jímky těsně u této stěny. Nová přípojka pak bude vedena podél této stěny severozápadním směrem až k severnímu rohu objektu, kde bude osazena lomová revizní šachta a přípojka bude dále pokračovat jihozápadním směrem. Ihned za lomem pak bude osazen nový biologický tříkomorový septik s půdorysnými rozměry 3,0 x 1,5 m, ze kterého bude odtok veden dále jihozápadním směrem cca 1,0 m a následně bude osazen zemní pískový filtr s půdorysnými rozměry 5,0 x 1,2 m. Odtok z tohoto filtru pak bude veden západním směrem a po cca 3,5 m bude osazena prefabrikovaná čerpací stanice DN 1000, ze které budou přečištěné odpadní vody pomocí potrubí z PE 100 d4G/3,7 mm délky 2,5 m čerpány do navrženého vsakovacího objektu. Z čerpací stanice bude možné provádět čištění kanalizační přípojky a zároveň zde mohou být odebrány vzorky. Vsakovacím objektem bude jáma s půdorysnými rozměry 6,0 x 2,0 m, hloubkou 1,1 m, která bude vyplněná drceným kamenivem frakce 8/32 mm a v jeho horní části bude vedeno perforované potrubí z PVC DN 150. Vzhledem k tomu, že je v dané lokalitě vysoká hladina podzemní vody (cca 1,0 - 1,5 m pod terénem), bude v okolí vsakovacího objektu provedena terénní úprava tak, aby byl terén navýšen o cca 0,8 - 1,0 m tak, aby bylo dno vsakovacího alespoň 1,0 m nad hladinou podzemní vody.

Septik + filtr u č.ev. 99

V současné době jsou veškeré splaškové vody z č.ev. 99 svedeny do stávající bezodtokové jímky v jižním rohu p.p.č. 223/1. Tato betonová jímka má půdorysné rozměry 3,0 x 2,41 m, výšku 1,7 m a její užitiný objem je 10 m³. V této bezodtokové jímce budou provedeny dvě přepážky, které vytvoří tři samostatné komory s nornými přepady a v severozápadní stěně jímky bude proveden vývrtem odtok DN 150, čímž bude z jímky proveden tříkomorový septik. Cca 1,5 m severozápadně za tímto septikem bude osazen nový zemní pískový filtr s půdorysnými rozměry 5,0 x 1,2 m a odtok z tohoto filtru bude dále pokračovat severozápadním směrem. Po cca 1,0 m bude vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům a vysoké hladině podzemní vody osazena prefabrikovaná čerpací stanice DN 1000, ze které budou přečištěné odpadní vody pomocí potrubí z PE 100 d40/3,7 mm délky 1,0 m čerpány do navrženého vsakovacího objektu. Z čerpací stanice bude možné provádět čištění kanalizační přípojky a zároveň zde mohou být odebrány vzorky. Vsakovacím objektem bude jáma s půdorysnými rozměry 6,0 x 2,0 m, horní části bude vedeno perforované potrubí z PVC DN 150. Spodní vrstva jámy v mocnosti 0,2 m bude vysypána pískem, který slouží jako další stupeň dočištění OV. Vzhledem k tomu, že je v dané lokalitě vysoká hladina podzemní vody (cca 1,0 - 1,5 m pod terénem), bude v okolí vsakovacího objektu provedena terénní úprava tak, aby byl terén navýšen o cca 1,2 m tak, aby bylo dno vsakovacího alespoň 1,0 m nad hladinou podzemní vody.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

- pozemky přímo dotčené stavbou: **parc. č. 223/1 (trvalý travní porost), parc. č. 224 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Olešnice**
- sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být dotčeny či ovlivněny tímto rozhodnutím: **parc. č. 223/2, 225/2, 226, 228, 1013/1 v katastrálním území Horní Olešnice**

f) Vymezení stavebního záměru pro stavbu vodního díla

„ČOV pro č.p. 53 a č. ev. 99 Horní Olešnice“ umístěné na parc. č. 223/1 (trvalý travní porost), parc. č. 224 (trvalý travní porost) v katastrálním území Horní Olešnice.

související vodní tok.....	bezejmenný
IDVT	10166697
ČHP.....	1-01-01-0580-0-00
HGR.....	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK:	ČOV 1 Y = 647339; X = 1005629
	ČOV 2 Y = 647332; X = 1005696
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Kalenský potok od pramene po ústí do Labe

Údaje o povolované stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla.....	2x septik s filtrem, stoková síť,
	2x vsakovací objekt
Charakter kanalizační soustavy.....	oddílná – pouze splašková

Povolovaná stavba vodního díla je rozdělena na následující stavební objekty:**Rekreační objekt č.p. 53:****Stavební objekt S01**

Parcelní čísla

Druh stokové sítě.....

Celková délka

Délky stokové sítě dle druhu.....

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

Největší jmenovitá světlost stoky

stoková síť u č.p. 53

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

gravitační

17,3 m

nátok 10,3 m, odtok 7,0 m

DN 100 mm SN4

DN 150 mm SN4

Stavební objekt S02

Parcelní čísla

Druh přiváděných vod

Způsob čištění

Povolované objekty

septik s filtrem u č.p. 53

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

splaškové

mechanicko - biologické

dvouplášťový kruhový septik 8m³ doplněný o pískový zemní filtr – plastová nádrž (5 x 1,2 x 1,2 m)

NE

12

Zkušební provoz

Počet napojených EO

jiné objekty J01.....

Parcelní čísla

čerpací stanice OV DN 1000

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

jiné objekty J02.....

Parcelní čísla

elektropřípojka k ČS – kabel CYKY délky cca 6m

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

jiné objekty J03.....

Parcelní čísla

vsakovací objekt 2,0 x 6,0 m, hl 1,1 m

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

jiné objekty J03.....

Parcelní čísla

2x revizní šachta

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

Způsob nakládání s kaly

odvoz fekálním vozem ke zneškodnění

Rekreační objekt č. ev. 99**Stavební objekt S03**

Parcelní čísla

Druh stokové sítě.....

Celková délka

Délky stokové sítě dle druhu.....

Nejmenší jmenovitá světlost stoky

Největší jmenovitá světlost stoky

Stavební objekt S04

Parcelní čísla

Druh přiváděných vod

Způsob čištění

Povolované objekty

Zkušební provoz

Počet napojených EO

jiné objekty J04.....

Parcelní čísla

jiné objekty J05.....

Parcelní čísla

jiné objekty J06.....

Parcelní čísla

Způsob nakládání s kaly**stoková síť u č.ev. 99**

parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice

gravitační

17,3 m

nátok 10,3 m, odtok 7,0 m

DN 100 mm SN4

DN 150 mm SN4

septik s filtrem pro č. ev. 99

parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice

splaškové

mechanicko - biologické

stávající jímka 10m³, nově rozdělená na 3 komory a doplněná o pískový zemní filtr – plastová nádrž (5000x1200x1200mm)

NE

12

čerpací stanice OV DN 1000

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

elektropřípojka k ČS – kabel CYKY délky cca 10,5 m

parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice

vsakovací objekt 2,0 x 6,0 m, hl 1,1 m

parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice

odvoz fekálním vozem ke zneškodnění

Účel užívání povolované stavby vodního díla: odkanalizování dvou rekreačních objektů č.p. 53 a č. ev. 99 Horní Olešnice.**II. stanovuje podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace stavby zpracované Ing. Ladislavem Malým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0602750), v červnu 2023, ověřené ve vodoprávním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
3. Stavba bude prováděna dodavatelsky dle § 160 odst. 1 stavebního zákona.
4. Stavba a veškerá stavební činnost bude probíhat pouze na pozemcích stavebníka a přístup na staveniště bude výhradně po místních komunikacích a pozemcích stavebníka, okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny.

5. Na stavbě musí být po celou dobu realizace k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na stavbě do závěrečné kontrolní prohlídky.
7. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby.
8. Stavební materiál bude deponován na pozemku investora. S vytěženým materiálem bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění.
9. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
10. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy bude stanoven termín kontrolní prohlídky. Oznámení o dokončení stavby vodního díla bude obsahovat: jméno stavebníka včetně telefonického kontaktu, termín dokončení stavby vodního díla, popis případných změn oproti projektové dokumentaci.**
11. Do doby kontrolní prohlídky budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
12. Termín pro dokončení stavby je **22.04.2026**.

III. vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI

– k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z čistírny odpadních vod – biologického septiku se zemním pískovým filtrem na pozemku parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice, obci Horní Olešnice v kraji Královéhradeckém, **pro odkanalizování rekreačního objektu č.p. 53,**

v tomto rozsahu:

související vodní tok.....	bezejmenný
IDVT	10166697
ČHP.....	1-01-01-0580-0-00
HGR.....	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK: však u č.p. 53	Y = 647349; X = 1005640
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Kalenský potok od pramene po ústí do
Labe	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod	vody čištěné
Druh recipientu	vody podzemní
Související vodní díla	stoková síť, ČOV (septik s filtrem), vsakovací objekt

Povolené množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené	0,031 l/s
Maximální povolené	0,225 l/s
Maximální povolené	1,8 m³/den
Maximální měsíční povolené	55,8 m³/měsíc
Maximální roční povolené	657 m³/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Velikost zdroje znečištění.....	12 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Množství vypouštěného znečištění: Povolené hodnoty znečištění ve vyp. vodách (mg/l):

ukazatel	t/r	ukazatel	hodnota "m"
CHSK _{Cr}	0,0986	CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	0,0263	BSK ₅	40
N-NH ₄	0,0131	N-NH ₄	20
NL	0,0197	NL	30

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ... ANO

Počet kontrolních profilů 1

Četnost měření 4x ročně (čtvrtletně)

Způsob měření množství vody nepřímo - odečtem na vodoměru

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO

Počet kontrolních profilů 1

Četnost sledování 2 x ročně

Typ vzorků směsný vzorek typ A

Časové omezení platnosti povolení..... do 18.04.2034**IV. vydává podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona****POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S VODAMI**

– k vypouštění odpadních vod do vod podzemních z čistírny odpadních vod – stávající jímka 10m³, nově rozdělená na 3 komory a doplněná o pískový zemní filtr na pozemku parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice, obci Horní Olešnice v kraji Královéhradeckém, **pro odkanalizování rekreačního objektu č.ev. 99**

v tomto rozsahu:

související vodní tok.....	bezejmenný
IDVT	10166697
ČHP.....	1-01-01-0580-0-00
HGR.....	5151 – Podkrkonošský permokarbon
souřadnice v systému JTSK: však u č.ev. 99	Y = 647338; X = 1005687
umístění jevu vůči toku.....	jiné (mimo vodní tok),
název a kód vodního útvaru.....	Kalenský potok od pramene po ústí do
Labe	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod

vody čištěné

Druh recipientu

vody podzemní

Související vodní díla

stoková síť, ČOV (septik s filtrem),
vsakovací objekt**Povolené množství vypouštěných vod:**

Průměrné povolené

0,031 l/s

Maximální povolené

0,225 l/s

Maximální povolené

1,8 m³/den

Maximální měsíční povolené

55,8 m³/měsíc**Maximální roční povolené****657 m³/rok**

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští.....

12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští

365

Velikost zdroje znečištění.....

12 EO

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod:

Množství vypouštěného znečištění: Povolené hodnoty znečištění ve vyp. vodách (mg/l):

ukazatel	t/r	ukazatel	hodnota "m"
CHSK _{Cr}	0,0986	CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	0,0263	BSK ₅	40
N-NH ₄	0,0131	N-NH ₄	20
NL	0,0197	NL	30

Hodnota "m" – maximální přípustná koncentrace, hodnoty jsou nepřekročitelné.

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod ... ANO

Počet kontrolních profilů 1

Četnost měření 4x ročně (čtvrtletně)

Způsob měření množství vody nepřímo - odečtem na vodoměru

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod ANO

Počet kontrolních profilů 1

Četnost sledování 2 x ročně

Typ vzorků směsný vzorek typ A

Časové omezení platnosti povolení..... do 18.04.2034**V. stanovuje podmínky, za kterých se nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje:**

- Oprávněný bude dbát o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňujících nakládání s vodami podle tohoto povolení. Průběžně bude sledováno množství zachycených kalů a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky (§ 38 vodního zákona, příloha č. 1). Dále nesmí obsahovat:
 - radioaktivní, prokazatelně infekční a jiné, přímo ohrožující zdraví nebo způsobující v okolí zařízení k likvidaci OV nadměrný zápach,
 - látky narušující materiál kanalizace, ČOV a navazující zařízení k vsaku OV,
 - látky hořlavé, výbušné a takové, které mísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi,
 - látky charakteru pesticidů, herbicidů či léčiv, jedy a žíraviny,
 - ropné a jiné špatně odbouratelné organické látky (guma, plasty, ředidla, barvy...),
 - koncentrované desinfekční a bakteriocidní přípravky (např. SAVO, Domestos apod.),
 - odpadky (odkrojky zeleniny, zkažené ovoce, slupky od brambor apod.),
 - tuky a oleje v koncentrovaném stavu, zamezujícím přirozené odbouratelnosti.
- Případné problémy během výstavby a provozu musí být neodkladně konzultovány s autorizovaným projektantem vodohospodářského zaměření, dle povahy problému případně též s hydrogeologem.
- Změny v množství a kvalitě vypouštěné odpadní vody musí být oznámeny vodoprávnímu úřadu.
- Na odtoku z pískového filtru **budou odebrány vzorky vypouštěných odpadních vod** typu „A – směsné dvouhodinové vzorky“ (tj. směsný vzorek získaný sléváním objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut po dobu 2 hod.) minimálně 2 x za 12 měsíců. Hodnoty "m" (maximální koncentrace) nesmí být překročeny žádným výsledkem rozboru vzorku. Odběry a rozborů ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborně způsobilými osobami oprávněnými k podnikání – oprávněné laboratoře (§ 38, odst. 4 vodního zákona). Rozhodující jsou výsledky rozborů vypouštěného znečištění provedené dle platných technických norem ČR laboratořemi uvedenými v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí ve svém Věstníku.
- Oprávněný bude měřit množství vypouštěných odpadních vod a vést o tomto měření přehlednou evidenci. Měření množství vypouštěných odpadních vod bude prováděno odečtem na vodoměru.
- Oprávněný bude každoročně do 31. ledna předkládat příslušnému vodoprávnímu úřadu za předchozí rok přehled množství vypouštěných odpadních vod a přehled výsledků

předepsaných rozborů vzorků vypuštěných odpadních vod, včetně vyhodnocení ročního bilančního množství vypuštěného znečištění.

VI. povoluje výjimku z ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby:

„Vedení kanalizace od č.p. 53 v k.ú. Horní Olešnice“ v kraji Královéhradeckém, obci Horní Olešnice, na pozemku parc. č. 224 v katastrálním území Horní Olešnice.

Podle ustanovení § 25 odst.5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů nesmí být vzdálenost stavby od společné hranice sousedního pozemku menší než 2 m. Navržené vedení kanalizace a revizní šachta je od sousedního pozemku vzdálena 0,8 m.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Oto Prade, nar. 17.04.1969, Horní Olešnice 53, 543 71 Horní Olešnice

Odůvodnění:

Žadatel **Oto Prade, nar. 17.04.1969, Horní Olešnice 53, 543 71 Horní Olešnice, kterého zastupuje Ing. Ladislav Malý, IČO 08688613, Jána Nálepky 273, 541 01 Trutnov** podal dne 22.12.2023 žádost o vydání povolení k nakládání s vodami, povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a o vydání společného povolení ke zřízení vodního díla: **Čistírna odpadních vod pro č.p. 53 a č.ev. 99 Horní Olešnice 543 71** na pozemcích parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní, stavební a vodoprávní řízení (dále jen „vodoprávní řízení“).

Předmětem vodoprávního řízení je:

- a) vydání **společného povolení** pro stavbu vodního díla - **01 septik + filtr u č.p.53**, biologický tříkomorový septik S 12H ELPLAST (3,0 x 1,5 x 1,7m), zemní pískový filtr CEKO (5,0 x 1,2 x 1,2m), čerpací stanice, elektropřípojka, kanalizace PVC KG DN 150mm, délky 17,3 m, vsakovací objekt (6,0 x 2,0 x 1,1m)
- b) vydání **společného povolení** pro stavbu vodního díla - **02 septik + filtr u č. ev. 99**, přestavba stávající jímky dobudováním dělicích příček, čímž bude z jímky vytvořen tříkomorový septik (3,0 x 2,41 x 1,7m), zemní pískový filtr CEKO (5,0 x 1,2 x 1,2m), čerpací stanice, elektropřípojka, kanalizace PVC KG DN 150mm, délky 3,5 m, vsakovací objekt (6,0 x 2,0 x 1,1m)
- c) vydání povolení k **vypouštění odpadních vod do vod podzemních u č.p. 53** v rozsahu:

průměrné povolené	0,031 l/s
maximální povolené	0,225 l/s
maximální měsíční povolené	55,8 m ³ /měsíc
maximální roční povolené	657 m ³ /rok
- d) vydání povolení k **vypouštění odpadních vod do vod podzemních u č.ev.99** v rozsahu:

průměrné povolené	0,031 l/s
maximální povolené	0,225 l/s
maximální měsíční povolené	55,8 m ³ /měsíc
maximální roční povolené	657 m ³ /rok
- e) povolení výjimky z § 25 odst. 5 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. pro stavbu odkanalizování objektu č.p. 53 – vedení kanalizace.

Spolu s žádostí byly předloženy následující doklady:

1. projektová dokumentace ČOV (septik + filtr) zpracovaná Ing. Ladislavem Malým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0602750), v červnu 2023;
2. Plná moc pro zástupce žadatele, ze dne 09.06.2023;

3. Hydrologické posouzení likvidace odpadních vod, zhotovil RNDr. Ivan Koroš – Hydrogeologická společnost, s.r.o., U Národní galerie 478, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, pracoviště: Dlouhá 139, 549 81 Meziměstí, únor 2023, č.z.2022 2236;
4. Koordinované stanovisko MěÚ Trutnov ze dne 30.06.2023, spis.zn. 2023/8769/REK, č.j. MUTN 75676/2023;
5. Sdělení správce Povodí Labe, s.p., ze dne 28.06.2023, č.j. PLa/2023/027373;
6. Sdělení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 10.07.2023, zn.:001134971518;
7. Sdělení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 05.06.2023, zn.:5002836478;
8. Sdělení ČEZ ICT Servis, a.s., ze dne 05.06.2023, zn.:0700711448;
9. Sdělení Telco Pro Services, a.s., ze dne 05.06.2023, zn.:0201581124;
10. Sdělení CETIN, a.s., ze dne 05.06.2023, č.j.:163128/23;
11. Doplnění hydrogeologického posouzení od Hydrogeologické společnosti, s.r.o. ze dne 08.11.2023;
12. Souhlasné stanovisko pana Petra Tichého s doplněním hydrogeologického posouzení od hydrogeologické společnosti, s.r.o. ze dne 05.12.2023.

V průběhu řízení si vodoprávní úřad opatřil nebo obdržel:

13. Souhlasné stanovisko obce Horní Olešnice k udělení výjimky z § 25 odst. 5 vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. pro stavbu odkanalizování objektu č.p. 53 – vedení kanalizace vyznačený na situaci stavby ze dne 26.03.2024.

Podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona, § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 44 a § 47 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením veřejnou vyhláškou, jelikož obec nemá zpracovaný územní plán, pod sp.zn. **2023/15832/ŽP/SVS, č.j. MUTN 10002/2024 ze dne 30.01.2024**, jímž zároveň svolal veřejné ústní jednání na místě stavby na 8. března 2024 (pátek) a ve kterém byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 08.03.2024, jinak nim nebude přihlédnuto. V této lhůtě nebyly podány žádné námítky.

Zároveň vodoprávní úřad vyzval žadatele k zaplacení správního poplatku předpisem č. 0013/2024 dle pol. 17 odst. 5. zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, ve výši 5000 Kč, který byl zaplacen dne 12.02.2024. Správní poplatek týkající se povolení stavby vodního díla ve výši 300,- Kč byl uhracen dne 02.08.2023 v rámci předešlého řízení spis. Zn. 2023/9540/ŽP/SVS, které bylo na základě zpětvzetí žádosti zastaveno, poplatek nebyl vrácen a byl uplatněn v rámci tohoto nového řízení.

Dne 8. března 2024 (pátek) se **uskutečnilo veřejné ústní jednání na místě stavby** k projednání záměru umístěvaného v území, ve kterém nebyl vydán územní plán. Na místě bylo zjištěno, že projektová dokumentace odpovídá místním podmínkám. Stavbu lze na uvažovaném místě umístit a povolit. Stavebník z ekonomických důvodů již při konání místního šetření měl nakoupeno čistící zařízení odlišné od navrhovaného v projektové dokumentaci. Jedná se o kruhový tříkomorový septik, který je svojí účinností čištění zcela adekvátním zařízením a na místě byla tato účinnost potvrzena projektantem. Dále byl vznesen požadavek, pokud by bylo technicky možné a proveditelné, umístění a nasměrování vsakovacího objektu u č.p. 99 dále než projektované 2 m od hranice obecního pozemku p.p.č. 228 v k.ú. Horní Olešnice. To samé u objektu č.p. 53 vsakovací objekt tolik nezalamovat směrem k p.p.č. 226, ale více narovnat směrem k objektu č.p. 53.

V rámci společného povolení bylo zjištěno:

Žadatel má právo k pozemkům, které mu dovoluje pro tento navrhovaný účel využít. Toto právo správní orgán ověřil dálkovým přístupem do katastru nemovitostí pro MěÚ Trutnov.

Z hlediska vymezení pozemků pro stavbu bylo zjištěno:

Speciální stavební úřad přezkoumal úplnost předložené dokumentace pro vydání společného povolení, zda obsahuje náležitosti podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. **Projektová dokumentace je úplná, přehledná, v odpovídající míře jsou řešeny obecné požadavky na výstavbu.** Ke stavbě je zajištěn příjezd ze stávající místní komunikace, předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. Stavba

bude probíhat pouze na pozemcích stavebníka a přístup na staveniště bude výhradně po pozemcích stavebníka, okolní pozemky nebudou stavbou dotčeny.

Podle § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., části třetí této vyhlášky se stavby umísťují tak, aby stavba ani její část nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Toto ustanovení stavba splňuje.

Předložený záměr je umísťován v zastavěném území obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. Po posouzení předložené dokumentace lze konstatovat, že záměr je přípustný, jelikož byly splněny a doloženy všechny podmínky vyplývající z ustanovení vyhlášky č. 501/2006 Sb., týkající se staveb v zastavěném území obcí, které doposud nemají vydaný územní plán.

Podle ustanovení § 25 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů nesmí být vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících bydlení umístěných na pozemku rodinného domu od společných hranic pozemků menší než 2 m. Vedení kanalizace je od společné hranice s pozemkem umístěna ve vzdálenosti 0,8 m, na základě souhlasu vlastníka sousedního pozemku (obec Horní Olešnice) povolil speciální stavební úřad výjimku z tohoto ustanovení.

Po posouzení předloženého záměru orgán územního plánování konstatuje, že v koordinovaném závazném stanovisku 2023/8769/REK, č.j. MUTN 75676/2023 ze dne 30.06.2023, že navrhovaný záměr představuje doplňkovou stavbu na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu související s bydlením a na zastavěném pozemku objektu pro rodinnou rekreaci související s rodinnou rekreací, nevydává orgán územního plánování dle § 96b odst. 1, písm. f) a h) stavebního zákona závazné stanovisko.

Záměr žadatele je v souladu s požadavky dle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů:

- na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem;
- zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily umístění stavby.

Z hlediska schválení stavebního záměru pro stavbu bylo zjištěno:

Projekt stavby dvou septiků s filtrem a vsakovacích objektů byl vypracován Ing. Ladislavem Malým, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT – 0602750), v červnu 2023. Tento projekt řeší odkanalizování dvou rekreačních objektů č.p. 53 a č. ev. 99 Horní Olešnice ve vlastnictví žadatele.

Během výstavby nových ČOV dojde ke zrušení stávajících bezodtokových jímek. Ty budou odčerpány, jejich obsah bude odvezen na likvidaci do k tomu určené čistírny odpadních vod. Z jímky u č.ev. 99 bude vestavbou přepážek zhotoven tříkomorový septik, jímka u č.p. 53 bude zasypana. Nepředpokládá se kácení dřevin. Dle předložené projektové dokumentace stavba nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Zemní práce budou omezeny pouze na šíři výkopové rýhy. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu. Vzhledem k nepříznivým sklonovým poměrům je za filtrem u č.ev. 99 i u č.p. 53 navržena čerpací stanice, která bude přečištěné odpadní vody přečerpávat do vsakovacího objektu. Tato čerpací stanice bude napojena na vnitřní rozvody elektřiny objektu. Oba předmětné objekty jsou využívány k rekreačním účelům a mají kapacitu až 16 osob. Průměrná obsazenost v obou objektech je nicméně 12 osob. Septiky s filtry jsou tedy dimenzovány na 12 EO s tím, že nárazově zvládnou i obsazenost 16 osobami. Kombinace biologického septiku s pískovým zemním filtrem bude zajišťovat čištění splaškových vod z obou rekreačních objektů na hodnoty dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. č. 57/2016 Sb. s následným vsakováním do vod podzemních v navržených vsakovacích objektech.

Během řízení byly doloženy všechny požadované doklady podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů.

Z hlediska povolení k nakládání s vodami:

Při stanovení doby platnosti povolení k nakládání s vodami (vypouštění odpadních vod do vod podzemních) vycházel vodoprávní úřad ze žádosti žadatele, projektové dokumentace, z hydrogeologického posouzení, místního šetření a nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních a o záležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a do kanalizací a o citlivých oblastech. Při stanovení platnosti povolení k nakládání s vodami vodoprávní úřad přihlédl zejména ke skutečnosti, že kanalizace s centrálním čištěním odpadních vod je v inkriminovaném místě nedostupná, proto využil maximální možnou zákonnou lhůtu, tj. 10 let.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (§ 24 až 26 vodního zákona) je předmětný záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Vodoprávní úřad předložený projekt posoudil a dospěl k názoru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vodoprávní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání společného povolení.

Odůvodnění okruhu účastníků řízení:

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 94k písm. a), c) a d) stavebního zákona) - společné povolení stavby vodního díla:

- Oto Prade, nar. 17.04.1969, Horní Olešnice 53, 543 71 Horní Olešnice, žadatel, vlastník parc. č. 223/1, 224 v katastrálním území Horní Olešnice

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 94k písm. b) a e) stavebního zákona) – společné povolení stavby vodního díla:

- Obec Horní Olešnice, IČO 00277886, Horní Olešnice 2, 543 71 Horní Olešnice, obec na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, vlastník sousedního pozemku parc.č.228 a parc.č.1013/1.
- Petr Řehoř, nar. 09.11.1974, Horní Olešnice 50, 543 71 Horní Olešnice, spoluvlastník sousedního pozemku parc.č 226.
- Monika Řehořová, nar. 08.03.1974, Horní Olešnice 50, 543 71 Horní Olešnice, spoluvlastník sousedního pozemku parc.č 226.
- Miroslav Řehoř, nar. 02.04.1998, Horní Olešnice 50, 543 71 Horní Olešnice, vlastník sousedního pozemku parc.č.225/2.
- Jiří Hlaváč, nar. 29.06.1991, Tyršova 854, 592 31 Nové Město na Moravě, spoluvlastník sousedního pozemku parc.č.223/2.
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha, vlastník dotčené technické infrastruktury.
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, vlastník dotčené technické infrastruktury.

Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod podzemních:

- Oto Prade, nar. 17.04.1969, Horní Olešnice 53, 543 71 Horní Olešnice, žadatel, vlastník budoucího vodního díla, k němuž se nakládání s vodami vztahuje, oprávněný;

Podle § 27 odst. 2 správního řádu a § 115 vodního zákona – povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod:

- Obec Horní Olešnice, IČO 00277886, Horní Olešnice 2, 543 71 Horní Olešnice, obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím vodoprávního úřadu k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí.

Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého vodoprávního řízení.

Poučení stavebníka:

1. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
2. Při provádění stavby je nutno dodržet platné předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl.
4. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení českých technických norem.
5. Při provádění prací je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma technické infrastruktury, respektovat pravidla a podmínky pro práci v ochranném pásmu technické infrastruktury, chránit vedení před poškozením.
6. **Stavebník písemně oznámí vodoprávnímu úřadu konečnou fázi výstavby vodního díla a na základě následné telefonické domluvy se stanoví termín kontrolní prohlídky.**
7. Ke kontrolní prohlídce bude předloženo:
 - dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetické zaměření (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci);
 - předávací protokol mezi investorem a dodavatelem stavby nebo čestné prohlášení o provedení dozoru stavby autorizovanou osobou v případě realizace stavby svépomocí;
 - doklad o zkoušce vodotěsnosti septiku s filtrem a kanalizačního potrubí;
 - zpráva o revizi obou elektropřípojek k ČS;
 - prohlášení o shodě na použité materiály; atesty, certifikáty apod.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Doložku právní moci vyznačuje na písemné vyhotovení rozhodnutí Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

Poučení oprávněného:

Podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům a nebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky a nebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. Dále toto ustanovení vodního zákona uvádí, že **pokud dojde k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno**, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele těchto pozemků a nebo staveb na povinnost **oznámít vodoprávnímu úřadu** tuto skutečnost ve lhůtě **do 2 měsíců** ode dne jejich převodu nebo přechodu.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství se sídlem v Hradci Králové podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Šárka Svatá
oprávněná úřední osoba

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Trutnov. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Obecní úřad Horní Olešnice je rovněž povinen tuto písemnost vyvěsit na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Příloha pro účastníky: ověřená situace stavby

Příloha pro žadatele: štítek „Stavba povolena“ a ověřená projektová dokumentace bude zaslána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 5 ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 12.02.2024.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Ing. Ladislav Malý, IDDS: ab43d7v

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Petr Řehoř, Horní Olešnice č.p. 50, 543 71 Hostinné

Monika Řehořová, Horní Olešnice č.p. 50, 543 71 Hostinné

Miroslav Řehoř, Horní Olešnice č.p. 50, 543 71 Hostinné

Obec Horní Olešnice, IDDS: bmhapkb

Jiří Hlaváč, Tyršova č.p. 854, 592 31 Nové Město na Moravě

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

ostatní

Městský úřad Hostinné, stavební odbor, IDDS: dgsbd5f

K vyvěšení na úřední desce:

MěÚ Trutnov

Obecní úřad Horní Olešnice